



**КОРОТКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВОДОНАГРІВАЧА
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР.....**

Виробник	ВИРОБНИК ОПАЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ „ELEKTROMET” ГОЛУШОВІЦЕ				Рік виробн.
Вид і тип	Буферний водонагрівач зі змієвиком з нержавіючої сталі WGJ-B inox 750				Об’єм.: 750 дм³
Конструкція і розміри згідно зі схемою			BW-01		Об’єм змієвика: 43 дм ³
	Робочий тиск	Розрахунковий тиск	Пробний тиск	Розрахункова температура	Робоча температура
Бак	0,3 МПа	0,4 МПа	0,5 МПа	100°С	80°С
Змієвик	0,6 МПа	0,7 МПа	0,875 МПа	100°С	100°С

Засвідчується, що:

1. Пристрій виконав ВОТ „ELEKTROMET” згідно з Директивою № 97/23/WE і нормами, гармонізованими з відповідними документами Європейського Союзу.
2. Матеріали, з яких виготовлено продукт, відповідають матеріалам, представленим на рис. BW-01 роботи водонагрівача.
Дно і облицювання котла виконано з бляхи (вуглецева сталь) номінальною товщиною:
а) дно 5,0 ± 0,30 мм - матеріал: S235JRG2
б) облицювання 4,0 ± 0,20 мм - матеріал: S235JRG2
3. Вимірювання основних частин виробу показали, що вони не перевищують допустимих відхилень, зазначених вище.
4. На пристрої та його елементах проведено випробування внутрішнім тиском.
5. До основи водонагрівача прикріплена табличка, на якій знаходиться назва виробника, реєстраційний номер та рік виробництва.
6. Остаточну перевірку здійснив Відділ контролю якості виробника.
7. Водонагрівач і його елементи можуть працювати лише при параметрах, поданих у Паспорті.

Директор
Відділу контролю якості

Головний інженер

.....

.....

Голушовіце, (дата)

